


4.5 Гидравлическое подключение

4.5.1. Гидравлическое подключение первичного контура (контур теплообменника)

■ Водонагреватель для ГВС, подключенный к котлу MCA - MCR

Использовать соединительный набор EA137 для подключения водонагревателя к котлу **MCA**.

Использовать соединительный набор HG30 для подключения водонагревателя к котлу **MCR**.



- ❶ Вход первичного контура
- ❷ Выход горячей санитарно-технической воды
- ❸ Вход холодной санитарно-технической воды
- ❹ Выход первичного контура



ВНИМАНИЕ

Подсоединить гибкие трубопроводы, установив прокладки.

■ Водонагреватель для ГВС, подключенный к котлу MS

Использовать соединительный набор HX32 для подключения водонагревателя к котлу.