



75-SUB-2

3" DAUDZPAKĀPJU CENTRBĒDZES DZIĻURBUMA SŪKNI
Sūknī izgatavoti Ķīnas Tautas Republikā

Pielietojums:

Šīs sērijas dzīlurbuma sūknī ir paredzēti ūdens sūknēšanai no urbumiem, kuru caurules iekšējais diametrs nav mazāks par **85 mm**.

Šos sūknus galvenokārt pielieto privātmāju un lauku sētu apgādei ar ūdeni no urbumiem, kuros ūdens līmenis ir zemāks par 8 m, nelielās apūdeņošanas sistēmās, mazgāšanas iekārtās, rezervuāru uzpildīšanai, strūklaku darbināšanai, ugunsdzēsības iekārtās, dārzu laistīšanai, spiediena pastiprināšanai sistēmās, kur tas ir pazemināts u.t.t. Sūknis var strādāt automātiskā ūdens padeves režīmā, ja to savieno kopā ar spiedkatlu, spiediena slēdzi un manometru.

Pielietojuma ierobežojumi:

- 1.Sūknējamajam ūdenim jābūt tīram no abrazīvām daļīņām (kvarca smiltis, dolomīta pelni, māls).
- 2.Aizliegts sūknēt jūras ūdeni, kā arī ķīmiski agresīvus un sprādzienbīstamus šķidrumus.
- 3.Sūknējamā ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt **+30°C**.
- 4.Maksimālais motora ieslēgšanās skaits stundā **-20**.
- 5.Pielaujamās sprieguma izmaiņas **±6%**.
- 6.Sūkņa aizsardzības klase IP68.
- 7.Nekad nedarbiniet sūknī tukšgaitā (bez ūdens)!

Elektrodrošība:

- 1.Sūknim jābūt atslēgtam no sprieguma, veicot jebkādus montāžas vai apkalpes darbus.
- 2.Sūkņa pārvietošanai, kā arī montāžai nekādā gadījumā neizmantojet elektrokabeli.
- 3.Nedarbiniet sūknī bojāta elektrokabeļa gadījumā.
- 4.Uzsādiet strāvas noplūdes automātu 30 mA (DIN VDE 01011T739).
- 5.Elektrokabeļa pagarināšanu vai nomaiņu uzticiet tikai sertificētam elektriķim.
- 6.Iezemējiet sūkņa motoru.



Sūkņa nosaukuma atšifrējums:

Piemērs:**75 SUB 2-65 0,75kW 220V 50Hz**

75 - sūkņa sērijas apzīmējums,

SUB - dzīlurbuma sūknis,

2-65 - apzīmē punktu uz sūkņa darbības līknes-ražība **2m³/h** pie spiediena **65** metri,

0,75kW – sūkņa dzinēja nominālā jauda P2,

220V - spriegums,

50Hz - tīkla frekvence.

Uzbūve un materiāli:

- Sūkņa flancis NEMA 3",
- Pievienošanas vītnes izmērs: **1"1/4F**,
- Iesūkšanas sieta acs izmērs: **2mm**,
- Sūknī iebūvēts plastmasas pretvārsts,
- Lāpstiņu rati un difuzori no plastmasas PPO,
- Ūdens padeves flancis no misiņa ,
- Sūkņa iesūcējflancis no misiņa,
- Iesūkšanas siets no nerūsējošā tērauda AISI 304
- Sūkņa korpuiss no nerūsējošā tērauda AISI 304,
- Sūkņa ass no nerūsējošā tērauda AISI 304,



Motors:

1.Sūknis standarta izpildījumā ir apgādāts ar vienfāzu asinhrono dzinēju 220v 50Hz un CB sērijas vadības pulti.

Vadības pults:

Vienfāzu sūkņu vadības pults CB1.

Tips: vienfāzu 220V 50Hz	Motors			Kondensatora kapacitāte μF 450 V	Strāvas pārtraucējs A
	Jauda		Maksimālā strāva		
	kW	Hp	A		
CB 1037	0,37	0,5	2,9	18	4
CB 1055	0,55	0,75	4,2	25	5
CB 1075	0,75	1	5,4	30	6
CB 1110	1,1	1,5	7,7	35	8
CB 1220	2,2	3	15,6	70	16

Uzstādīšana:

1.Sūknī ievietojiet dziļurbumā, kura caurules iekšējais diametrs nav mazāks par **85 mm**.

Sūkņa ārējais diametrs 79 mm.

2.Sūknis jāiegremdē tādā dziļumā, lai tam darbojoties, tas atrastos vismaz 0,5metrus zem ūdens, taču ne zemāk kā vienu metru no urbuma apakšas.

3.Sūkņa montāžā parasti pielieto plastmasas cauruli ar ārējo diametru **32mm**.Var pielietot arī vienu pakāpi mazāku cauruli ($\varnothing 25\text{mm}$),taču tad spiediens un ražība izejā samazināsies par 15-20%.

4.Caurules stiprināšanai pie sūkņa var izmantot gan plastmasas, gan misiņa veidgabalus.

5.Sūkņa ievietošanai urbumbā kā arī izcelšanai ārā pielietojiet nerūsējošā tērauda trosi ar plastmasas apvalku (jāpērk papildus). Sūkņa darbības laikā tā kalpo arī kā drošības atsaite. Viens troses gals tiek piesiets pie speciāli šim nolūkam izveidotām austiņām sūkņa augšdaļā, bet otru galu piesien pie akas vāka. Trose nedrīkst būt stingri nostiepta. Sūknī tur plastmasas caurule. Trose sāk darboties tikai tad, kad sūknis kaut kādu apstākļu dēļ ir pavirzījies uz leju par dažiem centimetriem un draud izslīdēt no sakabes ar cauruli.

6.Lai novērstu elektrokabeļa atkarāšanos no sava svara un berzēšanos gar dziļurbuma iekšējo sienu, piestipriniet elektrokabeli ar plastmasa savilcējiem pie caurules ik pa 2 metriem.

7.Spiedvadā aiz sūkņa ievietojiet papildus pretvārstu.

Zemūdens kabeļa pievienošana:

1.Zemūdens kabeļa pievienošanu pie sūkņa uzticiet **tikai sertificētiem montieriem**.

2.Izmantojiet **tikai augstas kvalitātes** termouzmvavas.

3.Ja kabeļa montāžu veic pats sūkņa īpašnieks,tad jāievēro sekojošais:

Sakarā ar specifisko elektrības kabeļa formu 75 SUB-2 sērijas sūkņu motoriem, elektrokabeļa pagarinājumu nedrīkst realizēt ar četrdzīslu kabeli! Kabeļa pagarinājums jāveido izmantojot divus atsevišķus kabeļus; trīsdzīslu kabeli barošanai un viendzīslas kabeli zemējumam. Neskaidrību gadījumā griezties pie servisa darbiniekiem - 67 408 116.

Tehniskā apkope:

- Sūknis ir izveidots tā, ka normālos apstākļos tas neprasa nekādu tehnisko apkopi.
- Ja ir nepieciešams, notīriet nerūsējošā tērauda iesūkšanas sietu ar metāla birsti un noskalojiet ar ūdens strūklu.
- Sūkņa hidrauliskās daļas tīrīšanu, kas ir saistīta ar sūkņa izjaukšanu, veic tikai **sertificēts speciālists** šim nolūkam iekārtotā remontdarbnīcā.

Iespējamie sūkņa darbības traucējumi:

Šīs sērijas elektrosūknī neprasa nekādu tehnisko apkopi, taču arī normālas ekspluatācijas laikā var rasties traucējumi, no kuriem visbiežāk sastopami ir sekojošie:

TRAUCĒJUMI	IEMESES	NOVĒRŠANA
Motors negriežas	Nepienāk strāva	-Pārbaudiet tīkla spriegumu -Pārbaudiet, vai motors ir pareizi pieslēgts pie sprieguma
Motors griežas, bet ūdeni nesūknē, vai arī ir stipri samazinājusies ražība	-Iesūkšanas filtrs aizsērējis -Nobloķēti sūkņa lāpstiņu rati -Pretvārstīts aizsērējis -Nokrities ūdens līmenis	-Iztīriet sūkņa filtru -Griezieties remontdarbnīcā -Iztīriet pretvārstu -Nolaidiet sūknī dziļāk urbūmā
Ieslēdzas motora aizsardzība	-Sūknējamā ūdens temperatūra par augstu -Nobloķēti sūkņa lāpstiņu rati	Griezieties remontdarbnīcā

Garantija:

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu un normām attiecīgajai sūkņa iekārtai tiek sniegtā **24 mēnešu garantija** pret **jebkuriem iekārtas izgatavošanas defektiem**. Garantija sedz gan iekārtas izgatavošanas, gan izmantotā materiāla bojājumus un defektus. Garantija paredz bojāto detaļu nomaiņu vai iekārtas remontu tikai ražotāja apstiprinātā servisa darbnīcā.

Nodilumam pakļautās sūkņa detaļas- aksiālie blīvējumi, blīvējuma gredzeni, blīves, lāpstiņu rats, hidrauliskās detaļas un gumijas membrānas, kā arī elektriskie kabeļi tiek uzskatīti par patēriņa materiāliem- uz tiem nav attiecināms iepriekš minētais garantijas termiņš, jo to kalpošanas mūžs atkarīgs no lietošanas apstākļiem. Pareizai izstrādājuma ekspluatācijai, kā arī, lai izpildītos garantijas noteikumi, iepriekš minētās detaļas nepieciešams periodiski pārbaudīt un nodiluma vai bojājuma gadījumā savlaicīgi nomainīt autorizētā servisa darbnīcā.

Garantijas laiks stājas spēkā ar iekārtas iegādes brīdi, ko pircējs no savas putas dokumentāri apstiprina ar pirkuma čeku un garantijas talonu uz attiecīgo iekārtu.

Garantijas remontam netiek pakļautas iekārtas, kas bojātas sekojošu iemeslu dēļ: nepareiza pieslēgšana elektrotīklam; nav izmantotas strāvas aizsardzības ietaises; defektīva montāža; darbība bez ūdens; nepareiza iekārtas regulācija; nepieļaujamu izmēru svešķermeņu iekļūšana sūkņu darba korpusā; bojāta elektrokabeļa izolācija; mitruma iekļūšana sūkņa elektrodzinējā; bojājumi kondensāta rašanās rezultātā; abrazīvu un koroziju izraisošu šķidrumu, kas nav paredzēti saskarei ar iekārtas izgatavošanai izmantotajiem materiāliem, izmantošana; iekārtas aprakstam neatbilstoša ekspluatācija; Force Majeure, jeb nepārvaramas varas apstākļi.

Svarīgi! Garantija iekārtai netiek sniegtā gadījumos, ja pircējs iekārtu pašrocīgi izjaucis, remontējis vai jebkādā veidā sabojājis. Garantijas atteikuma gadījumā apmaksu par iekārtas remontu pilnā apmērā sedz pircējs.

Garantijas serviss :"Akvedukti", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Tālrunis: 67408116

Sūkņu raksturlielumi:

Tips Vienfāzu 230V 50Hz	Motora jauda		Ražīgums un spiediens									Izmēri	
			l/min	0	8	17	25	30	33	42	50		
	kW	HP	m ³ /h	0	0,5	1	1,5	1,8	2	2,5	3,0	mm	kg
75 SUB 2-20	0,25	0,33	Spiediens (m)	28	27	26	25	23	20	17	11	720	7,1
75 SUB 2-30	0,37	0,5		39	37	36	34	32	30	23	15	828	8,2
75 SUB 2-50	0,55	0,75		60	58	56	52	49	50	37	23	1054	9,6
75 SUB 2-65	0,75	1		85	82	79	74	70	65	52	33	1316	11,9
75 SUB 2-85	1,1	1,5		106	103	98	92	87	85	65	41	1604	14,2

Sūkņu darbības raksturlīknnes:

